



171413340794

# 监测报告

任务名称 2024年6月修水废水自行监测

检测类别 自行监测

委托单位 江西洪城水业环保有限公司 修水分公司

受检单位 江西洪城水业环保有限公司 修水分公司

报告日期 2024年06月26日



江西鼎智检测有限公司



## 监测结果


任务名称	2024年6月修水废水自行监测		
委托单位	江西洪城水业环保有限公司 修水分公司		
受检单位	江西洪城水业环保有限公司 修水分公司		
受检单位地址	江西省修水县污水处理厂（义宁镇安坪村）		
采样日期	2024.06.05	检测日期	2024.06.06-2024.06.10
检测项目	化学需氧量, 氨氮, 总氮, 总磷, 动植物油, 阴离子表面活性剂, 石油类		
检测依据	见附录1		
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范		
主要使用仪器	见附录2		
备注	/		
	编制	周尔	
	审核	章明	
	批准	杨植	
	签发日期	2024年06月26日	

表 2

单位: mg/L (备注除外)

序号	检测项目	进水			平均值
		241386-06-W-00 1	241386-06-W-00 2	241386-06-W-00 3	
1	氨氮	26.9	27.1	26.9	27.0
2	总磷	2.32	2.32	2.31	2.32
3	化学需氧量	159	162	157	159
4	总氮	27.4	27.6	27.8	27.6
备注		/			

附图: 采样图片

