



171413340794

# 监测报告

任务名称 2024年3月修水废水自行监测

检测类别 自行监测

委托单位 江西洪城水业环保有限公司 修水分公司

受检单位 江西洪城水业环保有限公司 修水分公司

报告日期 2024年03月22日



江西鼎智检测有限公司



# 监测结果


任务名称	2024年3月修水废水自行监测		
委托单位	江西洪城水业环保有限公司 修水分公司		
受检单位	江西洪城水业环保有限公司 修水分公司		
受检单位地址	江西省修水县污水处理厂(义宁镇安坪村)		
采样日期	2024.03.06	检测日期	2024.03.07-2024.03.09
检测项目	化学需氧量, 氨氮, 总氮, 总磷, 动植物油, 阴离子表面活性剂, 石油类		
检测依据	见附录1		
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范		
主要使用仪器	见附录2		
备注	/		
	编制	周尔	
	审核	章明	
	批准	杨植	
	签发日期	2024年03月22日	

表 2

单位: mg/L (备注除外)

序号	检测项目	进水			平均值
		240557-03-W-00 1	240557-03-W-00 2	240557-03-W-00 3	
1	氨氮	23.3	22.9	23.1	23.1
2	总磷	1.66	1.64	1.67	1.66
3	化学需氧量	142	158	153	151
4	总氮	24.9	24.8	24.6	24.8
备注		1、“L”表示检测数值低于方法检出限			

附图: 采样图片

