



171413340794

检测报告

任务名称 2024年8月修水废水自行监测

检测类别 自行监测

委托单位 江西洪城水业环保有限公司修水分公司

受检单位 江西洪城水业环保有限公司修水分公司


报告日期 2024年08月29日



江西鼎智检测有限公司



监测结果

任务名称	2024年8月修水废水自行监测		
委托单位	江西洪城水业环保有限公司修水分公司		
受检单位	江西洪城水业环保有限公司修水分公司		
受检单位地址	江西省修水县污水处理厂(义宁镇安坪村)		
采样日期	2024.08.21	检测日期	2024.08.22-2024.08.23
检测项目	化学需氧量, 氨氮, 总氮, 总磷, 动植物油, 阴离子表面活性剂, 石油类		
检测依据	见附录1		
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范		
主要使用仪器	见附录2		
备注	/		
	编制	周尔	
	审核	章明	
	批准	杨植	
	签发日期	2024年08月29日	

附录 1-检测依据及方法检出限

检测项目	检测依据		单位	方法检出限
	标准依据	标准方法		
化学需氧量	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	mg/L	4
氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	mg/L	0.025
总氮	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	mg/L	0.05
总磷	GB 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	mg/L	0.01
动植物油	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	mg/L	0.06
石油类			mg/L	0.06
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	mg/L	0.05

附图: 采样照片

