


## 附表2

# 江西洪城水业环保有限公司安远县分公司

## 突发环境事件应急预案评审意见表

评审时间： 2021年6月22日 地点： _____
评审方式： <input checked="" type="checkbox"/> 函审， <input type="checkbox"/> 会议评审， <input type="checkbox"/> 函审、会议评审结合， <input type="checkbox"/> 其他 _____
评审结论： <input checked="" type="checkbox"/> 通过评审， <input type="checkbox"/> 原则通过但需进行修改复核， <input type="checkbox"/> 未通过评审
评审过程：  总体评价评审过程：《预案》基本符合国家有关法律、法规、规章和标准，按照生态环境部对企业突发环境事件应急预案备案管理及环境风险评审的有关要求编制，基础资料较为客观，提出的风险防范措施和应急应对措施有一定针对性，基本符合要素评审要求和企业具体实际，经补充完善后可上报环保部门备案，用于指导处理企业突发环境污染事件。
问题清单：
修改意见和建议： 1、 应急预案：完善周边环境敏感点调查（3Km范围）；风险预案事故情况补充周边环境敏感点村委会联系电话。 2、 突发环境事件环境风险评估：补充预测废水事故排放对纳污水体产生的影响范围及相应采取的应急措施；补充现有风险应急存在的问题及整改措施及整改时间。 3、 环境应急资源调查报告：补充风险撤离路线图，补充环境风险演练照片。
评审人员签字： _____ 
企业负责人签字： _____
2021年6月22日



### 专家意见修改清单

修改内容	
专家组意见	修改后
<p>1、核实污水处理厂是否建设风险事故应急池（容积），完善周边环境敏感点调查（3Km范围）；风险预案事故情况补充周边环境敏感点调查及村委会联系电话；按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）完善企业突发环境风险分级程序和企业突发环境风险等级表征结果，按涉气、涉水等级较高者确定企业风险等级，并前后统一。</p>	<p>已修改，详见应急预案报告。</p>
<p>2、突发环境事件环境风险评估：补充预测废水事故排放对纳污水体产生的影响范围及相应采取的应急措施；补充现有风险应急存在的问题及整改措施及整改时间）</p>	<p>已修改，详见风险评估报告。</p>
<p>3、环境应急资源调查报告：补充风险撤离路线图，补充环境风险演练照片。</p>	<p>已修改，详见附图。</p>
<p>4. 细化环境污染事故应对流程及措施，应重点说明收集、封堵、处置污染物的方式方法，补充完善现场应急处置卡。</p>	<p>已修改，详见资源调查报告。</p>



江西洪城水业环保有限公司安远县分公司  
突发环境事件应急预案复审意见

《江西洪城水业环保有限公司安远县分公司突发环境事件应急预案》已按各位专家意见修改完成，应急预案编制较规范，内容较全面，基本符合要求；同意上报，并作为项目环保应急备案依据。

审核人：张志杰

江西省生态环境科学研究与规划院

2021年6月29日

